



W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice, gm. Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o wskazanie właściwych parametrów trawy syntetycznej z uwagi na to, iż w dokumentacji do przetargu podane są dwie rozbieżne informacje :

W pliku Specyfikacja Techniczna podajecie państwo parametry :

- Wysokość 25mm
- Ilość pęczków 46.200 / m²
- Ciężar włókna 8.800 dtex

Zaś w pliku SIWZ widnieje opis „ trawa syntetyczna z włókien polietylenowych o wysokości od 17 do 25 mm, gęstość min. 39000 włókien /m² , ciężar włókna ok. 8.800 Dtex (+/- 5%) oraz ciężarze całkowitym min 2100g/m²”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wskazuje, iż nadrzędna nad specyfikacją techniczną jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wskazać należy, iż Wykonawca powinien zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a specyfikacją istotnych warunków zamówienia, decyduje SIWZ.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska
Oktawia Majdowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO
Żukowo 10 a, 76-100 Sławno
NIP 4990650241